2026.11.03 07:08:48
MATIC MOLAN
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poročilo o izvedeni nalogi

Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka:	2300-25/19609-26/113638
Naročnik:	OBČINA OSILNICA OSILNICA 11 1337 Osilnica
Naročilo:	PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Skrbnik vzorca:	Vinko Primc, zdrav.teh.
Novo mesto,	03.11.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec: Pitna voda - Osilnica 11 b

Številka vzorca: 26/113638

Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo

Naročnik: OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica

Vzorec odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV

Čas odvzema: 28.10.2026 10:35

Mesto odvzema: Vodovod Osilnica - omrežje, Osilnica 11 b

Vzorec sprejel: Vinko Primc

Kraj in čas sprejema: Novo mesto, 28.10.2026 13:51

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskušanj iz prilog.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	15.2	°C		/	/
Klor-prosti	0.10	mg/L	LOQ	/	/
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		brez neobičajne spremembe	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Evidenčna oznaka: 2300-25/19609-26/113638

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/19609-26/113638-T
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-25/19609-26/113638-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 2300-25/19609-26/113638-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Osilnica 11 b
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/113638
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca:	Vinko Primc, zdrav.teh.
Naročnik:	OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica
Naročilo:	PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 262084, 28.10.2026
Mesto odvzema:	Vodovod Osilnica - omrežje, Osilnica 11 b
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Način vzorčenja:	Način B (pitna voda v hišnem vodovodnem omrežju)
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca


Datum in ura: 28.10.2026 10:35
Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 28.10.2026 13:51
Sprejel: Vinko Primc

Datum poročila: 03.11.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
Osilnica 11 b



Evidenčna oznaka: 2300-25/19609-26/113638-T

Vremenski podatki

Vreme pred vzorčenjem	vzorčenje po obdobju suhega vremena
Vreme v času vzorčenja	suho, sončno

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	15.2	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26
Klor-prosti	0.10	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	28.10.26 28.10.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Matic Molan ob 03.11.2026 07:08

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4002-25/19609-26/113638-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Osilnica 11 b
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/113638; Lab. št.: 26/11981
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca: Vinko Primc, zdrav.teh.
Naročnik: OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica
Naročilo: PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Mesto odvzema: Vodovod Osilnica - omrežje, Osilnica 11 b
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 28.10.2026 10:35
Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 28.10.2026 13:54
Prevzel: Nastja Hočevar

Datum poročila: 02.11.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	28.10.2026 29.10.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	28.10.2026 29.10.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	28.10.2026 02.11.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	28.10.2026 30.10.2026

Analitik:
Jasna Progar, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 02.11.2026 12:34:16

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.