2026.03.03 12:51:43
MATIC MOLAN
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

Poročilo o izvedeni nalogi

Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka:	2300-25/19609-26/16770
Naročnik:	OBČINA OSILNICA OSILNICA 11 1337 Osilnica
Naročilo:	PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Skrbnik vzorca:	Andrej Povše, mag.san.inž.
Novo mesto,	03.03.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Ribjek 2a
Številka vzorca:	26/16770
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica
Vzorec odvzel:	Andrej Povše, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	26.02.2026 11:05
Mesto odvzema:	VODOVOD RIBJEK, Ribjek 2a, pipa zunaj
Vzorec sprejel:	Andrej Povše
Kraj in čas sprejema:	Novo mesto, 26.02.2026 12:50

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	7.9	°C		/	/
Klor-prosti	0.40	mg/L		/	/
pH	8.0			6.5-9.5	skladen
Električna prevodnost (20°C)	361	µS/cm		2500	skladen
Vonj	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Okus	brez posebnosti			sprejemljiv in brez neobičajne spremembe	skladen
Motnost	0.41	NTU		/	/
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen
Osnovni parametri					
Amonij	<0.01	mg/L	NH_4^+	0.50	skladen
Barva (436 nm)	<0.2	m^{-1}		/	/

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023, Priloga 1

Evidenčna oznaka: 2300-25/19609-26/16770

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Priloge poročila:

Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/19609-26/16770-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-25/19609-26/16770-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-25/19609-26/16770-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 2300-25/19609-26/16770-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Ribjek 2a
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/16770
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca:	Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik:	OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica
Naročilo:	PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 247236, 26.02.2026
Mesto odvzema:	VODOVOD RIBJEK, Ribjek 2a, pipa zunaj
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 26.02.2026 11:05
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 26.02.2026 12:50
Sprejel: Andrej Povše

Datum poročila: 03.03.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
Ribjek 2a



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-25/19609-26/16770-T

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	7.9	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	26.02.26 26.02.26
Klor-prosti	0.40	mg/L		SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	26.02.26 26.02.26
pH	8.0			SIST EN ISO 10523: 2012, na mestu odvzema	26.02.26 26.02.26
	Meritev opravljena pri T = 7.9 °C				
Električna prevodnost (20°C)	361	µS/cm		SIST EN 27888: 1998, na mestu odvzema	26.02.26 26.02.26
	Popravek rezultata z upoštevanjem temperaturne kompenzacije aparata *Meritev opravljena pri T = 7.9 °C*				
Vonj	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	26.02.26 26.02.26
Okus	brez posebnosti			ÖNORM M 6620: 2012, na mestu odvzema	26.02.26 26.02.26
Motnost	0.41	NTU		SIST EN ISO 7027-1:2017, na mestu odvzema	26.02.26 26.02.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Matic Molan ob 03.03.2026 12:51

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1072-25/19609-26/16770-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Ribjek 2a
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/16770
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca	Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik:	OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica
Naročilo:	PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Mesto odvzema:	VODOVOD RIBJEK, Ribjek 2a, pipa zunaj
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca		***Sprejem vzorca***		**Datum poročila:**	01.03.2026
Datum in ura:	26.02.2026 11:05	**Datum in ura:**	26.02.2026 12:50		
Odvzel:	Andrej Povše, NLZOH OPKV	**Sprejel:**	Andrej Povše		

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Osnovni parametri					
Amonij	<0.01	mg/L	NH_4^+	ISO 11732:2005, poglavje 4[1], NM	27.02.26 27.02.26
Barva (436 nm)	<0.2	m^{-1}		SIST EN ISO 7887:2012; metoda B, NM	27.02.26 27.02.26

[1] CFA analizator

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž. ob 01.03.2026 17:49:13

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4002-25/19609-26/16770-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Ribjek 2a
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/16770; Lab. št.: 26/1993
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca: Andrej Povše, mag.san.inž.
Naročnik: OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica
Naročilo: PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Mesto odvzema: VODOVOD RIBJEK, Ribjek 2a, pipa zunaj
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 26.02.2026 11:05
Odvzel: Andrej Povše, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 26.02.2026 12:51
Prevzel: Nastja Hočevar

Datum poročila: 02.03.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	26.02.2026 27.02.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	26.02.2026 27.02.2026
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	26.02.2026 27.02.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	26.02.2026 02.03.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	26.02.2026 02.03.2026

Analitik:
mag. Petra Vovko, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 02.03.2026 12:37:42

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.