NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

2026.07.03 14:24:59
ANTON ŠKRBEC
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

Poročilo o izvedeni nalogi

Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka:	2300-25/19609-26/68490
Naročnik:	OBČINA OSILNICA OSILNICA 11 1337 Osilnica
Naročilo:	PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Skrbnik vzorca:	Vinko Primc, zdrav.teh.
Novo mesto,	03.07.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenčna oznaka: 2300-25/19609-26/68490

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Ribjek 3
Številka vzorca:	26/68490
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica
Vzorec odvzel:	Vinko Primc, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	30.06.2026 10:40
Mesto odvzema:	VODOVOD RIBJEK, Ribjek 3
Vzorec sprejel:	Vinko Primc
Kraj in čas sprejema:	Novo mesto, 30.06.2026 14:24

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	15.4	°C		/	/
Klor-prosti	0.23	mg/L	LOQ	/	/
Kovine					
Aluminij	130	µg/L		200	skladen
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	**ocenjeno 2**	CFU/100 mL		**0**	**ni skladen**
Število kolonij pri 22 °C	13	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36 °C	13	CFU/mL		100	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Evidenčna oznaka: 2300-25/19609-26/68490

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/19609-26/68490-T
Poročilo o kemijskem preskušanju z evidenčno oznako 1072-25/19609-26/68490-K
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-25/19609-26/68490-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 2300-25/19609-26/68490-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Ribjek 3
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/68490
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca:	Vinko Primc, zdrav.teh.
Naročnik:	OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica
Naročilo:	PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 254964, 30.06.2026
Mesto odvzema:	VODOVOD RIBJEK, Ribjek 3
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca

Datum in ura: 30.06.2026 10:40
Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 30.06.2026 14:24
Sprejel: Vinko Primc

Datum poročila: 03.07.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
Ribjek 3



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-25/19609-26/68490-T

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	15.4	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	30.06.26 30.06.26
Klor-prosti	0.23	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	30.06.26 30.06.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 03.07.2026 14:24

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 1072-25/19609-26/68490-K

Poročilo o kemijskem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Ribjek 3
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/68490
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca	Vinko Primc, zdrav.teh.
Naročnik:	OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica
Naročilo:	PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Mesto odvzema:	VODOVOD RIBJEK, Ribjek 3
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca		*Sprejem vzorca*		**Datum poročila:**	03.07.2026
Datum in ura:	30.06.2026 10:40	**Datum in ura:**	30.06.2026 14:24		
Odvzel:	Vinko Primc, NLZOH OPKV	**Sprejel:**	Vinko Primc		

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Aluminij	130	µg/L		SIST EN ISO 17294-2:2024, NM	03.07.26 03.07.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja oddelka:
Jernejka Franko, univ.dipl.inž.kem.inž.

Elektronsko podpisal namestnik Danica Marolt Krošl ob 03.07.2026 14:21:47

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4002-25/19609-26/68490-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju 4002-25/19609-26/68490-M v celoti zamenjuje Delno poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-25/19609-26/68490-MD, z dne 2. 07. 2026.

Vzorec:	Pitna voda - Ribjek 3
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/68490; Lab. št.: 26/7344
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca:	Vinko Primc, zdrav.teh.
Naročnik:	OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica
Naročilo:	PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Mesto odvzema:	VODOVOD RIBJEK, Ribjek 3
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 30.06.2026 10:40
Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 30.06.2026 14:25
Prevzel: Nastja Hočevar

Datum poročila: 03.07.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	30.06.2026 01.07.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ocenjeno 2	CFU/100 mL	30.06.2026 02.07.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	13	CFU/mL	30.06.2026 03.07.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	13	CFU/mL	30.06.2026 02.07.2026

Analitik:
mag. Petra Vovko, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 03.07.2026 11:37:49

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

2026.07.02 12:10:36
MATJAŽ RETELJ
OMA NM
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, V
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4002-25/19609-26/68490-MD

Delno poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Ribjek 3
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/68490; Lab. št.: 26/7344
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca:	Vinko Primc, zdrav.teh.
Naročnik:	OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica
Naročilo:	PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Mesto odvzema:	VODOVOD RIBJEK, Ribjek 3
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 30.06.2026 10:40
Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 30.06.2026 14:25
Prevzel: Nastja Hočevar

Datum poročila: 02.07.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	30.06.2026 01.07.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ocenjeno 2	CFU/100 mL	30.06.2026 02.07.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	v delu	CFU/mL	
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	13	CFU/mL	30.06.2026 02.07.2026

Analitik:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Odgovorna oseba:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

2026.07.03 14:25:31
ANTON ŠKRBEC
OPKV
Preverjanje istovetnosti dokumenta
http://www.nlzoh.si/istovetnost

Poročilo o izvedeni nalogi

Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode

Evidenčna oznaka:	2300-25/19609-26/68491
Naročnik:	OBČINA OSILNICA OSILNICA 11 1337 Osilnica
Naročilo:	PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Izvajalci:	Oddelek za pitne in kopalne vode Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto
Vodja naloge:	Anton Škrbec, dipl.san.inž.
Skrbnik vzorca:	Vinko Primc, zdrav.teh.
Novo mesto,	03.07.2026

Oddelek za pitne in kopalne vode
Vodja naloge:

Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Čas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poročilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Podatki o vzorcu

Vzorec:	Pitna voda - Bosljiva Loka 11
Številka vzorca:	26/68491
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naročnik:	OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica
Vzorec odvzel:	Vinko Primc, NLZOH OPKV
Čas odvzema:	30.06.2026 11:15
Mesto odvzema:	VODOVOD RIBJEK, Bosljiva Loka 11
Vzorec sprejel:	Vinko Primc
Kraj in čas sprejema:	Novo mesto, 30.06.2026 14:24

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z določenimi kriteriji.

Parameter	Rezultat	Enota	Izražen kot/na	Kriterij	Skladnost
Terenske meritve					
Temperatura vode	18.8	°C		/	/
Klor-prosti	0.05	mg/L	LOQ	/	/
Mikrobiološki parametri					
Escherichia coli	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Koliformne bakterije	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Clostridium perfringens	ni najdeno	CFU/100 mL		0	skladen
Število kolonij pri 22 °C	<10	CFU/mL		/	/
Število kolonij pri 36 °C	<10	CFU/mL		100	skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Uredba o pitni vodi, Ur. list RS, št. 61/2023 in 192/2026, Priloga 1

Ocena rezultatov:

Rezultati preizkušanih parametrov ne presegajo mejnih vrednosti, določenih v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026).

Rezultate preizkušanih parametrov glede na mejne vrednosti, določene v Prilogi 1 Uredbe o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023 in 192/2026) ocenjujemo kot zdravstveno ustrezne.

Evidenčna oznaka: 2300-25/19609-26/68491

Priloge poročila:
Poročilo o preskušanju z evidenčno oznako 2300-25/19609-26/68491-T
Poročilo o mikrobiološkem preskušanju z evidenčno oznako 4002-25/19609-26/68491-M

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 2300-25/19609-26/68491-T

Poročilo o preskušanju

Vzorec:	Pitna voda - Bosljiva Loka 11
Matriks:	Pitna voda
Številka vzorca:	26/68491
Namen:	Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga:	Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca:	Vinko Primc, zdrav.teh.
Naročnik:	OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica
Naročilo:	PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Predmet vzorčenja:	Trenutni vzorec pitne vode iz sistema za oskrbo s pitno vodo.
Plan vzorčenja:	DN 254964, 30.06.2026
Mesto odvzema:	VODOVOD RIBJEK, Bosljiva Loka 11
Metoda vzorčenja:	SIST ISO 5667-5:2007 v povezavi z ISO 19458:2006
Stanje vzorca:	Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca


Datum in ura: 30.06.2026 11:15
Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV

Sprejem vzorca

Datum in ura: 30.06.2026 14:24
Sprejel: Vinko Primc

Datum poročila: 03.07.2026

Slika oz. shema mesta odvzema / vzorca:
Bosljiva Loka 11



NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOŠKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014

Evidenčna oznaka: 4002-25/19609-26/68491-M

Poročilo o mikrobiološkem preskušanju

Vzorec: Pitna voda - Bosljiva Loka 11
Matriks: Pitna voda
Številka vzorca: 26/68491; Lab. št.: 26/7345
Namen: Notranji nadzor sistema za oskrbo s pitno vodo
Naloga: Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode
Skrbnik vzorca: Vinko Primc, zdrav.teh.
Naročnik: OBČINA OSILNICA, OSILNICA 11, 1337 Osilnica
Naročilo: PG-2300-25/19609-26/98829 - Občina Osilnica - spremljanje kakovosti pitne vode, 182-0001/2026/2, z dne 17.02.2026
Mesto odvzema: VODOVOD RIBJEK, Bosljiva Loka 11
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 30.06.2026 11:15
Odvzel: Vinko Primc, NLZOH OPKV

Prevzem vzorca
Datum in ura: 30.06.2026 14:25
Prevzel: Nastja Hočevar

Datum poročila: 03.07.2026

Rezultati preskušanja

Parameter	Metoda, Kraj izvedbe	Rezultat	Enota	Začetek / zaključek analize
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	30.06.2026 01.07.2026
Koliformne bakterije	ISO 9308-1:2014, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	30.06.2026 01.07.2026
Clostridium perfringens	ISO 14189:2013, NM	ni najdeno	CFU/100 mL	30.06.2026 01.07.2026
Število kolonij pri 22 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	30.06.2026 03.07.2026
Število kolonij pri 36 °C	ISO 6222:1999, tehnika prelivanja, gojišče YEA, NM	< 10	CFU/mL	30.06.2026 02.07.2026

Analitik:
mag. Petra Vovko, univ. dipl. mikrobiologinja

Odgovorna oseba:
mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog

Elektronsko podpisal mag. Matjaž Retelj, univ. dipl. mikrobiolog ob 03.07.2026 11:38:16

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Evidenčna oznaka: 2300-25/19609-26/68491-T

Rezultati preskušanja

Parameter	Rezultat Opomba	Enota	Izražen kot/na	Metoda Kraj izvedbe	Začetek / zaključek analize
Terenske meritve					
Temperatura vode	18.8	°C		SIST DIN 38404-4:2000, na mestu odvzema	30.06.26 30.06.26
Klor-prosti	0.05	mg/L	LOQ	SIST EN ISO 7393-2:2018, na mestu odvzema	30.06.26 30.06.26

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naročnika.

Vodja naloge:
Anton Škrbec, dipl.san.inž.

Elektronsko podpisal Anton Škrbec, dipl.san.inž. ob 03.07.2026 14:25

Rezultati se nanašajo na predmet vzorčenja. Poročilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v času do začetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.